

कार्यालय सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
वाराणसी

पत्रांक 2499/ICB

दिनांक 18-10-11

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
देहरादून पब्लिक स्कूल,
डोमरी, पड़ाव,
वाराणसी।

विषय:- भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के अन्तर्गत निर्मित होने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि आपके विद्यालय की जांच अवर अभियन्ता द्वारा किया गया। भवन में अग्निशमन यंत्र एवं पेय जल की समुचित व्यवस्था थी। कमरे मानक व सुरक्षा की दृष्टि के अनुरूप थे।

अतः उक्त विद्यालय का निर्माण नेशनल बिल्डिंग को-2005 के अनुरूप होता पाया गया।

Chairman
Dehradun Public School
Parao, Varanasi

कार्यालय सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
वाराणसी

Principal
DEHRADOON PUBLIC SCHOOL
Domari (Parao), Varanasi

देहराडून पब्लिक स्कूल, डोमरी, पड़ाव, वाराणसी।

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्पराधी (N.B.C)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (कक्षा-6 से 12) हेतु चेकलिस्ट


क्र. सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	Yes
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	Yes
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	No
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000वर्गमी0) है?	22.000 Sq.
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	Yes
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	Yes
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	Yes
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी0 है?	7.0m
9.	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	Yes
10.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं?	Yes
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक हैं?	No
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?	Yes
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है?	Yes
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	Yes
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	Yes
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0मी0 ऊँचाई 2.0 मी0) है?	Yes
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	Yes
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0, ट्रेड 300 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?	Yes


Principal
DEHRADOON PUBLIC SCHOOL
Domari (Parao), Varanasi


Chairman
Dehradun Public School
Parao, Varanasi

सहायक अभियन्ता
भारतीय खण्ड लो० नि० वि०
वाराणसी

19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	Yes
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग अप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	Yes
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	Yes
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित हैं?	Yes


 सहायक अभियन्ता
 भारतीय खण्ड लो० नि० वि०
 बाराणसी


 Principal
 DEHRADOON PUBLIC SCHOOL
 Domari (Patna), Varanasi


 Chairman
 Dehradun Public School
 Patna, Varanasi